



12 ביולי 2016

לכבוד
מר פליקס אלימלך
מנהל מחלקת
איכות סביבה
עיריית יבנה

איגוד ערים
לאיכות הסביבה
ישראל
ת"ד 5042, יבנה 81540
טל: 08-9420480
פקס: 08-9420542

הנדון: תלונה – זיהום אוויר ורעש בחניון התת-קרקעי – קניון G.

בתאריך 23.06.16 הגיעה למשרדנו תלונה על זיהום אוויר בחניון התת-קרקעי בקניון G. התלונה הופנתה ע"י תושב העיר המבקר תכופות בקניון וחונה את רכבו בחנייה התת-קרקעית. המתלונן הדגיש כי ביציאה מהרכב מורגש ריח חריף של גזי פליטה של כלי רכב, תחושה של חוסר אוויר וצריבה בעיניים. בבדיקה שערכתי במקום נשמע בנוסף רעש לא סביר בזמן פעילות מפוחי הוצאת עשן.

בשיחה טלפונית שקיימתי עם מר איציק קשת, מנהל אחזקה בחברת "גזית גלוב ישראל" החברה המנהלת את קניון G, הסתבר כי בחניון התת-קרקעי לא הותקן מערך חיישנים לבדיקת CO בחניות ולהפעלה אוטומטית של מערכות אוורור החניון. הפעלת המפוחים מתבצעת בצורה ידנית. כמו כן לא הותקנו משתיקי קול על מפוחי הוצאת עשן, עובדה המסבירה את רמת הרעש הגבוהה בזמן עבודת המפוחים.

הנושא אינו תקין ונוגד את דרישות המשרד להגנת הסביבה בנושא חניונים תת-קרקעיים. יתרה מכך, הדבר עלול לפגוע הן בבריאות המשתמשים בחניונים התת-קרקעיים והן בבריאות העובדים בקניון, בהיבט של זיהום אוויר ורעש.

להלן דרישות האיגוד:

על חברת "גזית" לפעול מידית להתקנה של חיישני CO והפעלה אוטומטית של מערכות החלפות האוויר ולהתקין משתיקי קול על המפוחים בחנייה התת-קרקעית של קניון G.

על חברת "גזית" להעביר לאיגוד מסמך מיועץ אוורור המפרט את המערכת המתוכננת ומשתיקי הקול לעמידה בהנחיות של המשרד להגנת הסביבה לחניונים תת-קרקעיים. בנוסף יש לצרף לו"ז לבצוע התקנת המערכות.

בברכה
אילנה אביעד
רכזת תכנון סביבתי

העתק: מר יצחק איטח, מנהל אגף שפ"ע, עיריית יבנה
גב' ילנה פלינר, מנהלת מחלקת רישוי עסקים, עיריית יבנה
מר יניב תם, רכז שפכי תעשייה וחומ"ס, כאן
מר איציק קשת, מנהל אחזקה, חברת "גזית גלוב ישראל פתוח בע"מ"
גב' איריס בן שטרית, מנכ"לית קניון G, יבנה
תלונה-זיהום אוויר מתחם G יבנה



רחובות, יבנה, גס ציונה, קרית עקרון, מזכרת בתיה, גן רוזה.

