

8 באוגוסט 2016

לכבוד  
מר פליקס אלימלך  
מנהל מחלקת  
איכות הסביבה  
עיריית יבנה

איגוד ערים  
לאיכות הסביבה  
ירושם יהודה  
תי"ד 5042, יבנה 1540  
טל: 08-9420480  
פקס: 08-9420542

**הנדון: תלונה על מטריד רעש ממדחסי מערכות קירור – מאפיית שובע.**  
רחוב הדרור 60

למשרדנו הועברה תלונת דיירים שכנים למאפיית שובע ברחוב הדרור 60 על מטריד רעש ממדחסי מערכות הקירור של מקררי המאפייה.  
בתאריך 08.08.16 ערכתי סיור במקום. בסיור נכח מר שלומי יפרח, בעל העסק.

**להלן ממצאים:**

1. במקום נמצאו 2 מדחסים למנועי קירור בעסק, הממוקמים, אחד על גג המבנה והשני בחזית הפונה לדרום. בסמוך למדחס על הקיר הדרומי ממוקם מעבה מערכת המיזוג המרכזית של המאפייה.
2. המדחסים עובדים ברצף 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע.
3. מר יפרח אישר כי המדחס הממוקם על גג המבנה אינו תקין ובכוונתו להחליף את המדחס.
4. מעבה מערכת המיזוג משמיע רעשי רעידות. המעבה מוצב על מספר קרשים מאולתרים.

**להלן דרישות האיגוד לבצוע:**

1. מדחס על גג המבנה יותקן ויתוכן לעמידה ברמות הרעש המותרות, בהתאם לתקנות למניעת מפגעים, (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990. במידת הצורך יתוכן מבנה אקוסטי, עם חומרים בולעי רעש לעמידה בתקנות.
2. יש לבדוק את מעבה המזג ולהסדיר את הרעידות. מומלץ להעמיד את המעבה על גבי רפידות גומי, כמקובל בהתקנה.

יש לבצע את הדרישות עד לתאריך 01.09.16.  
בעל העסק יודיע על סיום בצוע הסדרת המערכות. האיגוד יגיע לסיור נוסף לבדוק את בצוע הדרישות


בברכה  
אילנה אביעד  
רכזת תכנון סביבתי

העתק: מר יצחק איטח, מנהל אגף שפ"ע, עיריית יבנה  
מר שלומי יפרח, מנהל מאפיית שובע, רחוב הדרור 60, יבנה  
מר יניב תם, רכז שפכי תעשייה וחומ"ס, כאן



עמוד 1 מתוך 1

תלונה רעש ממדחסי-מאפיית שובע-רחוב הדרור



רחובות, יבנה, נס ציונה, קרית עקרון, מזכרת בתיה, גן רווה.