

עיריית – יבנה  
ל ש כ ה מ ש פ ט י ת

כ"ג ניסן, תשפ"ה  
21 אפריל, 2025

לכבוד  
רוכשי מכרז 13/2025 תיק מכרז  
בפקס/מייל

א.ג.נ.,

**הנדון: מכרז 13/2025 מכרז תחזוקת מערכות גילוי וכיבוי אש וציוד מטלטל במוסדות ציבור בעיר**

להלן הודעת הבהרה מס' 1-

1. להלן מענה לשאלת הבהרה שהתקבלה למכרז זה וכדלקמן (ש:שאלה ת: תשובה):

ש: עמוד 46 סעיף 3, הסעיף הנ"ל מתייחס למערכות "סגורות" ללא הסמכה מאושרת ע"י מכון התקנים לביצוע בדיקות ע"פ תקן 1220 חלק 11, אי לכך קיים צורך בהחלפת המערכות. או לחילופין להוציא את המערכת הנ"ל מרשימת השרות

ת: לא ניתן להחליף את המערכות או לחרוג אותם מהמכרז. כמו שמוזכר במכרז בסעיף 4.3.6 באחריות הקבלן להזמין קבלן משנה מוסמך למערכות גילוי שאין בסמכותו לבדוק. ללא כל תוספת תשלום נוסף.

פרט לכך אין שינויים בנוסח המכרז והוא מחייב. יש לצרף הודעת הבהרה זו למסמכי המכרז ולהגישה יחד עם ההצעה כשהיא חתומה כדין ע"י המציע.

בכבוד רב ובברכה,



טובה שפירא אלטמן, עו"ד

העתק: גב יוספה חליבה, מנכ"לית

מר עופר תורגימן מנהל אגף שפ"ע

מר מיכה אלפסי, עוזר מנהל אגף שפע